

Certificat

**Demandeur:***Applicant:***Wuxi Solinteg Power Co., Ltd.**Building H1-1001, No. 6 Jingxian Road, Xinwu District,
214135 Wuxi, Jiangsu Province
China**Produit:***Product:***Onduleur hybride***Hybrid Inverter***Modèle:***Model:***MHT-4K-25, MHT-5K-25, MHT-6K-25, MHT-8K-25,
MHT-10K-25, MHT-12K-25, MHT-10K-40, MHT-12K-40,
MHT-15K-40, MHT-20K-40****Utilisation prévue :***Intended use:*

Onduleur hybride avec une surveillance du réseau triphasé, conformément aux exigences C10/11 Type A, pour des systèmes de productions décentralisés avec un couplage parallèle triphasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur.

Hybrid Inverter with three-phase grid monitoring, in accordance with C10/11 Type A requirements, for generating systems with parallel three-phase coupling, via an inverter in the public power supply. The automatic disconnecting device is an integral part of this inverter.

Réglementations et normes appliquées:*Applied standards and regulations:***SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21**Based on:**C10/11, ed. 2.1 (01.09.2019) + Amendment C10/11 ed. 2.1 (15.03.2021)****PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE RACCORDEMENT D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION DÉCENTRALISÉE FONCTIONNANT EN PARALLÈLE SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION**

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond aux exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

A representative sample of the products mentioned above corresponds to the technical safety requirements in force at the date of issue of this certificate for the specified use and in accordance with the regulations.

Numéro de rapport:*Report Number:***220422BW002-EG-BE-001**Test report from Guangdong HuaChuang
Technology Service Co., Ltd., A2LA accredited
Cert #5200.02**Numéro de certificat:***Certificate Number:***22-323-00****Délivré le:***Issued on:***2022-11-04**

Kiwa Primara GmbH
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel. +49 8341 99726-0
primara@kiwa.com
www.kiwa.de



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-00



Raphael Rader
Certification Engineer